

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE

Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable.
Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien.

Island Union School Tiene Niveles de Gross Alpha Arriba del Estándar de Agua Potable

Nuestro sistema de agua ha excedido el estándar de agua potable. Aun que esto no significa una emergencia, como nuestros consumidores, usted tiene derecho a saber que debe hacer, que ha pasado, y que es lo que estamos haciendo para corregir la situación.

Rutinariamente examinamos el agua para detectar la presencia de contaminantes. Los resultados de estos analices han demostrado un alto nivel de **Gross Alpha** arriba de su estándar máximo de contaminación (MCL) de **15 pCi/L**.

Desde el segundo cuarto del 2013, el promedio anual para Gross Alpha es 20.47 pCi/L.

¿Que debo hacer?

- **No requiere utilizar una fuente alternativa como agua envasada.**
- Esto no representa un riesgo de emergencia. De otro modo, le hubiéramos notificado inmediatamente. Estas son las advertencias que debe saber:

Gross Alpha: Algunos minerales son radioactivos y pueden emitir cierto nivel de radiación conocido como radiación alpha. Algunas personas que toman agua con alpha en exceso del MCL de 15 pCi/L por muchos años, pueden estar a riesgo contraer cáncer. Si usted piensa que esta en riesgo su salud; puede consultar a su medico.

¿Que ha pasado y que se esta haciendo?

Gross Alpha es un contaminante natural. Island Union School va a continuar analizando gross alpha cada tres meses. La solución al problema es escarbar un nuevo pozo o proveer tratamiento. Actualmente Island Union School recibió fondos para empezar a escarbar un nuevo pozo que no tenga estos mismos problemas de contaminación. Le mantendremos informado como vallamos progresando con este nuevo proyecto. Para mas información, por favor llame a la oficina de la escuela al 924-6424 o llame a Liliana Stransky al Departamento de Salud Ambiental 584-1411.